

Số: *127*/YCBG-BVĐKPY

Đắk Lắk, ngày *12* tháng 12 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức chọn đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Huỳnh Thị Hoa Lài, bộ phận văn thư; số điện thoại: 02573 829 023
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 15 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk.
(Báo giá đến phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung: báo giá hàng hóa, dịch vụ...theo yêu cầu báo giá số...ngày..., tháng..., năm... của bệnh viện đa khoa Phú Yên)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
- Từ 08h ngày *12* tháng 12 năm 2025 đến trước 17h ngày *22* tháng 12 năm 2025⁽²⁾
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
- Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày *22* tháng 12 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục hàng hoá và các dịch vụ liên quan.

Số TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng/ Khối lượng
1	Dịch vụ sửa chữa hệ thống nước cấp và nước thải của 4 máy hấp.	- Tháo dỡ và lắp đặt lại toàn bộ hệ thống nước cấp và nước thải cho các máy hấp bằng ống PPR chịu nhiệt độ cao nhằm đảm bảo độ bền và an toàn khi vận hành.	Gói	01
2	Dịch vụ sửa chữa hệ thống nước cấp cho 03 máy giặt	- Lắp đặt lại trọn bộ hệ thống nước cấp cho 03 máy giặt bằng ống PPR chịu nhiệt.	Gói	01



Handwritten signature

		- Lắp đặt bơm tăng áp để đảm bảo đủ áp lực và lưu lượng nước trong suốt quá trình giặt.		
3	Dịch vụ sửa chữa hệ thống hút trung tâm tại 08 phòng mổ	- Thay mới toàn bộ đầu lọc khí của các máy hút nhằm đảm bảo lực hút đạt chuẩn. - Thay toàn bộ dây ống silicon kết nối giữ đồng hồ chỉnh áp lực và bình chứa dịch để loại bỏ nguy cơ rò rỉ khí. - Tiến hành làm vệ sinh, bảo trì – bảo dưỡng mặt nạ hút và đồng hồ chỉnh áp lực, đồng thời siết chặt lại toàn bộ các điểm kết nối.	Gói	01
4	Dịch vụ sửa chữa hệ thống điện cấp cho các thiết bị tại 08 phòng mổ.	- Thay thế toàn bộ ổ cắm đang sử dụng bằng ổ cắm 03 chân có tiếp địa, đạt chuẩn chất lượng và phù hợp với thiết bị y tế; - Thay đổi phích cắm của các thiết bị từ loại 02 chân sang loại 03 chân có tiếp địa, đảm bảo kết nối chắc chắn, an toàn;	Gói	01



Lưu ý: Báo giá mà Bệnh viện nhận được là báo giá trọn gói, đã bao gồm thuế, chi phí bảo trì, bảo dưỡng, thay thế hoàn thiện và các chi phí liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GĐBV (để biết);
- Tổ vi tính (Đăng Website bệnh viện);
- Đăng tải Website SYT;
- Lưu: VT; phòng VT-TBYT.



Bùi Anh Hòa

h